



Augustów, 2019.07.04

HK.4410.41.2019

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje o przywróceniu przydatności wody do spożycia wody z wodociągu Rutki Nowe, gmina Augustów, powiat augustowski.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez wykonawcę robót modernizacyjnych PBO Kazimierz Karwowski ul. Polna 2A 19-500 Gołdap w wodociągu Rutki Nowe w/w wykonawca, zlecił w dniu 01.07.2019r. pobranie 2 próbek wody: jedną próbkę wody na sieci wodociągu oraz jedną na SUW w Rutkach Nowych. W próbkach wody pobranych do badania nie stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- Liczba bakterii grupy coli 0 jtk /100ml ,

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z w/w wodociągu:

- Sprawozdanie z Badań Nr LBESiŻ/863z/2019 z dnia 04.07.2019r.
- Sprawozdanie z Badań Nr LBESiŻ/864z/2019 z dnia 04.07.2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu Rutki Nowe i woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) .

Otrzymuje:

1. „Optima” Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Do wiadomości:

1. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
2. Wójt Gminy Augustów

**p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie**

mgr inż. Agata Augusewicz